

## ZÁPIS č. 8

### Zo stretnutia na stavbe:

*IBV Záhumnie –inžinierske siete, prístupové miestne komunikácie*

*Objekt: SO 02 Vonkajšie rozvody pitnej vody*

*Objekt: SO 03 Splašková kanalizácia tlaková*

**Konaného dňa 26.10.2015, od 14,00-15,00 hod. konaný na miestnom úrade v Krásnej**

---

Prítomní: za VVS: Ing.Dubovský-výr.nám, Ing.Kaliňák-techn.nám.  
za OZ IBV Záhumnie: p.Bodnárová, p.Koporová,  
za MÚ Krásna : JUDr.Kažimír  
za dodávateľa: V.Oberle

- Kontaktná osoba na technické veci za VVS: Ing. Bereš, tel: 0902 968 261, e-mail: [michal.beres@vodarne.eu](mailto:michal.beres@vodarne.eu), prípadne Ing.Fusek, 0911 080 598, e-mail: [stefan.fusek@vodarne.eu](mailto:stefan.fusek@vodarne.eu),
- Kontaktná osoba na technické veci za OZ: Ing. Koporová, tel: 0907 946 104, e-mail: [k.koporova@centrum.sk](mailto:k.koporova@centrum.sk)

### *Dnešného dňa bolo dohodnuté:*

- ostrý prepoj na vodovod na ulici Družstevná je prevedený spoločnosťou VVS, vodovodný systém je natlakovaný na prevádzkový tlak, v najbližšej dobe bude natlakovaný aj kanalizačný rozvod tých rozvodov ktoré sú už zrealizované.
- zajtra, t.j. 27.10. 2015 sa začne realizovať výkop pre kanalizačný rozvod na Zelenej ulici. Výkop bude vedený tak, aby boli dodržané ochranné pásma od exist.sietí. V mieste križovania s prípojkami do domov je nutné riešiť ručný výkop. Na danom mieste sú vytýčené siete vodovodu, plynu, elektriny a telekomunikácii. Po výkopoch dodávateľ výkopových prác zabezpečí výkop proti prepadnutiu a položí lávky na prechod do domov. Po položení rozvodov sa tento výkop zasype. Po sadnutí bude povrch zabetónovaný.
- Na minulých KD bolo dohodnuté, že navrhované WŠ v severnej časti IBV nebudú realizované , budú však z ver. rozvodov vyvedené prípojky k jednotlivým domom. **Občianske združenie na najbližšom výbore dohodne** a rozhodne ktoré prípojky bude nutné zrealizovať. Jedná sa o tieto č.parciel ( č.domov podľa elektoinštal.výkresov): č.p.9551 (20), č.p.9550 (21), č.p. 9578 (186), č.p. 9573/1(202).
- pozemok č. 9533 ( vedľa Družstevnej ulice) je medzičasom rozdelený na 2 parcely a to : 9533/1 a 9533/2, ( domy 13, 14) kde majiteľ požaduje 2 x prípojky, ktoré neboli pôvodne schválené (v PD len jedna). **Obč.združenie na výbore upresní**, ktoré prípojky je nutné vykopáť. Takisto pre pozemok oproti a to č. 9532 (12) je v pôvodnej dokumentácii napojený na prípojky V+K , však v podkladoch o úhrade nefiguruje.
- Na Družstevnej ulici– vetva T5VI -T5IV – tlak.kanalizácia bude vykopaná zo severnej stany v takej dĺžke aby do budúca mohli byť napojené príľahlé domy.

- Nadzemný hydrant HN1 100 ( Na Družstevnej ulici) podľa dokumentácie vychádza do stredu chodníka, čo nie je vhodné. Vhodnejšie je tento hydrant osadiť na protiľahlú stranu do časti zelene. (Najlepšie medzi hranice pozemkov č. 9527 a 9529, ktoré bude nutné vytýčiť) . Projektant Ing.Bandler toto riešenie odobrí na odbore HaZZ do stredy 28.10.2015 a zapíše o tom záznam do stav.denníka.

- Výkopy a realizácia potrubia na št.ceste II./552 Ukrajinská, na Prašnej sú prísl.úradmi odsúhlasené od 3.11-15.11.2015. Štartovací výkop, bude realizovaný na súkr.pozemku č. 5853/9 a 5853/1, kde majiteľ si žiada, aby po výkopových prácach bolo všetko dané do pôvodného stavu.

- Obnažené výkopy na Družstevnej ulici po uložení rozvodu a prísl.vrstiev, po natlakovaní je možné kvôli bezpečnosti už zasypať.

***Ďalšie stretnutie sa uskutoční 2.11.2015 (pondelok) o 14,00 na obecnom úrade v Krásnej.***

V Krásnej, dňa 26.10.2015

Zapísal: Ing.K.Koporová

*Pozn: Prípadné výhrady k zápisu môžete poslať na e-mail [k.koporova@centrum.sk](mailto:k.koporova@centrum.sk) do 2 dní od jeho obdržania.*