

## ZÁPIS č. 12

### Zo stretnutia na stavbe:

*IBV Záhumnie – inžinierske siete, prístupové miestne komunikácie*

*Objekt: SO 02 Vonkajšie rozvody pitnej vody*

*Objekt: SO 03 Splašková kanalizácia tlaková*

**Konaného dňa 15.11.2015, od 14,00-15,00 hod. konaný na miestnom úrade v Krásnej**

---

Prítomní:      za VVS: Ing. Dubovský-výr.nám  
                  za OZ IBV Záhumnie: p. Bodnárová, p. Koporová,  
                  za MÚ Krásna : JUDr. M. Kažimír-starosta

- Kontaktná osoba na technické veci za VVS: Ing. Bereš, tel: 0902 968 261, e-mail: [michal.beres@vodarne.eu](mailto:michal.beres@vodarne.eu), prípadne Ing. Š. Vašiv, 0911 080 598, e-mail: [Stefan.Vasiv@vodarne.eu](mailto:Stefan.Vasiv@vodarne.eu)

- Kontaktná osoba na technické veci za OZ: Ing. Koporová, tel: 0907 946 104, e-mail: [k.koporova@centrum.sk](mailto:k.koporova@centrum.sk)

### *Dnešného dňa bolo dohodnuté:*

- súkromná el. prípojka pre RD na Prašnej ulici je už nefunkčná a tento RD je napojený spoločnosťou VSD na iný, bližšie osadený stĺp, čiže tento výkop – na Prašnej ulici smerom na východ je možné kopať podľa PD strojovo. Na dnešnom KD ale bolo dohodnuté, keďže už v noci sú mínusové teploty, verejné rozvody sa už nebudú robiť z dôvodu zlej manipulácie s materiálom väčších dimenzií. Existujúci koniec potrubia na Prašnej ulici, ktoré nie je ukončené, je nutné uzavrieť a zakopať tak aby cez zimu nebolo na povrchu. Na tejto vetve sa bude pokračovať až v čase lepšieho počasia.

- takisto verejné rozvody – vetva vodovod Rad 1D-E, kanalizácia vetva TII-TIII s pokračovaním aj s príslušnými prípojkami bude robená až v čase vyhovujúcich teplôt

- ukončenie vetvy vodovodnej Rad 2a J-M a kanalizačnej T4-T5III D50 za križovatkou smerom k miestnej komunikácii Ortoviská s príslušnými prípojkami bude robené až v čase vyhovujúcich teplôt

- Nadzemný HN1 hydrant, ktorý je už osadený, bude nutné preložiť v zmysle zápisov z predošlých KD. Výkop pre tento hydrant je už pripravený

- Hydrant H8P je osadený až v súkromnom pozemku č. 9600. Geodet, ktorého zabezpečí dodávateľ výkopových prác opäť vytýči hranice súkromných pozemkov na tomto mieste a vykope nové miesto pre premiestnenie tohto hydrantu tak, aby bol na verejnom priestranstve (č. parcely 14286) a aby nekolidoval s už urobenou prípojkou k RD na parcele č. 9572.

- Hydrant H18P na vetve vodovod Rad 6 D-H nie je osadený. Tento hydrant síce v pôdoryse dokumentácie nie je zaznačený, je ale zaznačený v pozdĺžnom reze a takisto je vykázaný vo výkaze a príslušnom rozpočte.

- Chráničky na uzatváracie ventily vody a kanalizácie už hotových prípojok sú osadené. Ďalšie ukončené a napojené prípojky je nutné hneď zasypať z dôvodu nižších teplôt, keďže systém je už natlakovaný.

- Na Družstevnej ulici k RD k pozemku č. 9533 ( susediacim už zo zastavanou časťou obce) bude vedená kanalizačná prípojka v zmysle PD a to na severnej časti komunikácie.

- Pokiaľ počasie dovoľí, bude sa pokračovať na výkopových prácach a osadzovaní jednotlivých ešte neurobených prípojok k RD

***Ďalšie stretnutie sa uskutoční 7.12.2015 (stredu) o 14,00 na obecnom úrade v Krásnej za účelom zosumarizovania prevedeného rozsahu prác***

V Krásnej, dňa 25.11.2015

Zapísal: Ing.K.Koporová

*Pozn: Prípadné výhrady k zápisu môžete poslať na e-mail [k.koporova@centrum.sk](mailto:k.koporova@centrum.sk) do 2 dní od jeho obdržania.*